



Серія KC

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001105-21



№ 10206  
DSTU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі № \_\_\_\_\_  
Registered in the Register

Термін дії з 19 травня 2021 до 18 травня 2022  
Valid from / valid until

Продукція Панелі ÇATIPAN 120 мм PIR (панелі покриття (даху) теплоізоляційні самонесучі ÇATIPAN з двостороннім металевим облицюванням, товщиною 120 мм, з утеплювачем з поліізоціанурату)  
Product

7308905100  
код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам  
Complies with the requirements

табл. 2 п. 6.4 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги' щодо класу вогнестійкості REI 15, пп. 7.1.2.2, 7.3.3 DSTU EN 13501-2:2016 'Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем' (EN 13501-2:2007+A1:2009, IDT) щодо класу вогнестійкості REI 20, RE 30 будівельних конструкцій покриття (даху) з панелей ÇATIPAN 120 мм PIR за умови вогневого впливу з нижньої сторони покриття (даху)

Виробник продукції Фірма 'Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' (Туреччина),  
Manufacturer of the product адреса: Polatlı Sanayi Organize Bölgesi 202. Cadde No:18 Polatlı / Ankara, Turkey

Сертифікат видано Фірма 'Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' (Туреччина),  
Certificate issued адреса: Polatlı Sanayi Organize Bölgesi 202. Cadde No:18 Polatlı / Ankara, Turkey

Додаткова інформація Панелі ÇATIPAN 120 мм PIR (панелі покриття (даху) теплоізоляційні самонесучі ÇATIPAN з двостороннім металевим облицюванням, товщиною 120 мм, з утеплювачем з поліізоціанурату), що виробляються серійно з 19.05.2021 до 18.05.2022. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація  
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Державний центр сертифікації ДСНС України,  
Certificate issued by the conformity assessment body 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 (атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206) тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі Протокол випробувань від 20.10.2015 № RFTR15130, що виданий EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDIRME A.Ş. (Туреччина). Угода про співробітництво між  
On the basis of Державним центром сертифікації ДСНС України та EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDIRME A.Ş. (Туреччина) від 17.05.2019 № 208-19. Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 07.05.2021 № 10895с3, Експертне рішення від 18.05.2021 № 10895с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



№ 507393