



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001104-21



№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі № _____
Registered in the Register

Термін дії з 19 травня 2021 до 18 травня 2022
Valid from / valid until

Продукція Панелі СЕРНЕРАН 200 мм PIR (панелі стінові теплоізоляційні
Product самонесучі СЕРНЕРАН з двостороннім металевим облицюванням,
товщиною 200 мм, з утеплювачем з поліізоціанурату)

7308905100

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

табл. 2 п. 6.4 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', пп. 7.1.2.2, 7.5.2 ДСТУ EN 13501-2:2016 'Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем' (EN 13501-2:2007+A1:2009, IDT) щодо класу вогнестійкості EI 30 будівельних стінових конструкцій (перегородок) з панелей СЕРНЕРАН 200 мм PIR

Виробник продукції
Manufacturer of the product

Фірма 'Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' (Туреччина),
адреса: Polatlı Sanayi Organize Bölgesi 202. Cadde No:18 Polatlı / Ankara, Turkey

Сертифікат видано
Certificate issued

Фірма 'Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' (Туреччина),
адреса: Polatlı Sanayi Organize Bölgesi 202. Cadde No:18 Polatlı / Ankara, Turkey

Додаткова інформація
Additional information

Панелі СЕРНЕРАН 200 мм PIR (панелі стінові теплоізоляційні самонесучі СЕРНЕРАН з двостороннім металевим облицюванням, товщиною 200 мм, з утеплювачем з поліізоціанурату), що виробляються серійно з 19.05.2021 до 18.05.2022. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протокол випробувань від 27.04.2021 № RFTR15067-REV, що виданий EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş. (Туреччина). Угода про співробітництво між Державним центром сертифікації ДСНС України та EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş. (Туреччина) від 17.05.2019 № 208-19. Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 07.05.2021 № 10894с3, Експертне рішення від 18.05.2021 № 10894с3 Державного центру сертифікації ДСНС України



Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301154