



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: ERA – 2200– 0020

Bu belgede tanımlanan ürünün yangına tepki testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 08.10.2015, 09.10.2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Yangına karşı tepki sınıflandırması aşağıda belirtilen standart kapsamında yapılmıştır:

EN 13501-1+A1:2013

“CEPHEPAN POLİİZOSİYANURAT (PIR) YALITIMLI CEPHE PANELLERİ – 40 mm, 80 mm, 100 mm”

Yanma davranışı	Duman oluşturma	Yanan damlalar
B	- s 1	, d 0

Yanıcılık Sınıfı*

Zor Alevlenici

*Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Ek-2/Ç yapı malzemelerinin TS EN 13501-1' e göre yanıcılık sınıfları tablosu

Piyasaya süren firma: PANELSAN ÇATI VE CEPHE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Polatlı Organize San. Bölgesi 3. Cad. No:3 Polatlı Ankara /
TÜRKİYE

Üretici firma: PANELSAN ÇATI VE CEPHE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Polatlı Organize San. Bölgesi 3. Cad. No:3 Polatlı, Ankara /
TÜRKİYE

e-imzalı

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
05.10.2022

Bu belge, test sonuçlarının bir beyandır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-15-127 numaralı raporda tanımlanmıştır.

