



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: ERA – 2300– 0037

Bu belgede tanımlanan ürünün yangına tepki testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 16.10.2023 ve 17.10.2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Yangına karşı tepki sınıflandırması aşağıda belirtilen standart kapsamında yapılmıştır:

EN 13501-1:2018

“PIR Dolgulu Cephe Paneli 50 mm – 200 mm”

Yanma davranışı	Duman oluşturma	Yanan damlalar
B	- s 1	, d 0

Yanıcılık Sınıfı*

Zor alevlenici

*Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Ek-2/Ç yapı malzemelerinin TS EN 13501-1' e göre yanıcılık sınıfları tablosu

Piyasaya süren firma: PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah . 2118 Cd. A Blok Apt. No:4 A/18 Çankaya ,
Ankara / TÜRKİYE

Üretici firma: PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah . 2118 Cd. A Blok Apt. No:4 A/18 Çankaya ,
Ankara / TÜRKİYE

PIR Köpük üreticisi: BASF TÜRK Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya S.34746 Ataşehir , İstanbul / TÜRKİYE

e-imzalı

Ali BAYRAKTAR

Laboratuvar Müdürü

20.10.2023

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları ERA-23-251 numaralı raporda tanımlanmıştır.

